



PRODUCTBLAD HET ZAMEN 2025



Warmte en koude

Energiek levert per woning warmte, koude en verwarming voor warm tapwater.

De Levering en bemetering van warmte, koude en verwarming voor warm tapwater vindt plaats in de afleverset volgens onderstaande specificaties.

De afleverset is eigendom van Energiek (inclusief de warmtemeters). Alle overige installatiedelen in de woning behoren tot de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar.



Warmte

Door het Bedrijf wordt warmte geleverd in de vorm van laag temperatuurverwarming (LTV) ten behoeve van de ruimteverwarming middels een wisselaar in de afleverset waarbij water als warmtetransportmedium wordt gebruikt:

- In de afleverset wordt de afgenomen warmte in GJ gemeten d.m.v. een warmtemeter. Deze meter is op afstand uitleesbaar;
- De aanvoertemperatuur uit de afleverset naar de woning betreft ca. 45 graden Celsius.
- De aanvoertemperatuur kan afwijken van de stooklijn met een marge van +/- 5 graden Celsius;
- De retourtemperatuur uit de woning naar de afleverset dient ca. 10 graden Celsius lager te zijn dan de aanvoertemperatuur;

Warmte ten behoeve van verwarming van warm tapwater

Door het Bedrijf wordt hoog temperatuurverwarming (HTV) geleverd ten behoeve van de verwarming van warm tapwater. Het Bedrijf levert geen tapwater, enkel warmte om het tapwater op te warmen middels een wisselaar in de afleverset:

- In de afleverset wordt de afgenomen hoeveelheid warmte voor de opwarming van warm tapwater gemeten in GJ d.m.v. een warmtemeter. Deze meter is op afstand uitleesbaar;
- De aanvoertemperatuur van het collectieve hoog-temperatuurverwarmingsnet bedraagt minimaal 65 graden Celsius. Zodoende is de warm tapwatertemperatuur in uw woning minimaal 58 graden Celsius. De aanvoertemperatuur uit het collectieve hoog-temperatuurverwarmingsnet kan in pieksituaties oplopen tot maximaal 80 graden Celsius;
- De retourtemperatuur uit de woning naar het collectieve hoog-temperatuurverwarmingsnet dient ca. 35 graden Celsius (of lager) te zijn;
- Standaard heeft de afleverset een verwarmingscapaciteit van het warm tapwater conform tapklasse CW 4 (ca. 8 liter per minuut).

Koude

Door het bedrijf wordt koude geleverd in de vorm van hoog temperatuurkoeling (HTK) ten behoeve van de vloerkoeling middels een wisselaar in de afleverset waarbij water als koudetransportmedium wordt gebruikt:

- Voor het gebruik van koeling betaald u geen variabel tarief. De afname in koeling hoeft daarom niet gemeten te worden;

- Let op: Koude is beschikbaar bij een gewogen gemiddelde buitentemperatuur hoger dan 19 graden Celsius.

- de vloerverwarming/-koeling installatie incl. leidingen en de verdeler(s);
- de thermostaat inclusief regelaar, verstelknoppen, etc.;
- het ventilatiesysteem;

- de centrale opwekking van warmte, koude en verwarming voor warm tapwater;
- het collectieve leidingnet en de aansluiting hierop naar de woning;
- de afleverset in de woning, en;
- de verbruiksmeters.

In de figuur hieronder wordt het eigendom van de installatieonderdelen schematisch weergegeven.

